



INGENIEURBÜRO LINNEMANN
BODEN | WASSER | ABFALL | TIEFBAU | ERSCHLIESSUNG

**Claashen Verwaltung
z. H. Frau Claashen-Schneider
Neuer Weg 12**

26506 NORDEN

Dr.-Munderloh-Str. 7 • 27798 Hude-Wüstring
E-Mail: info@buero-linnemann.de
Tel. 04484 / 92002-0
Fax. 04484 / 92002-29
www.buero-linnemann.de

Unsere Zeichen / Proj.-Nr.

UL/2230+2771

Datum

06.10.2022

Ingenieurbüro Linnemann * 27798 Hude-Wüstring

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom

**Vorhaben: B-Plan Nr. 202 „Südlich Wigboldstraße“, Norden
Flächennutzungsplan 99. Änderung
Projekt: Erschließung und Wohnbebauung; Baugrunderkundung
Hier: Ergänzende Stellungnahme zur Baugrunderkundung**

Sehr geehrte Frau Claashen-Schneider,

nach telefonischer Abstimmung mit Vertretern des Planungsbüros urbano (Frau Peterssen und Herr Niehoff) habe ich bezüglich der aktuellen Erschließungsplanung und der bereits vorliegenden Ergebnisse von zwei Baugrunderkundungen ein Telefonat mit dem Ing.-büro Schmitz + Beilke (Telefonat mit Herrn Florian Geesen vom 27.09.2022) geführt.

In diesem Telefonat haben wir einvernehmlich festgestellt, dass zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse in den neu festgelegten Straßenabschnitten keine weiteren Erkundungsarbeiten erforderlich sind.

Zu dieser Einschätzung kommen wir, weil

a) die bereits durchgeführten Erkundungsarbeiten (zwei Durchgänge) in einem engen Raster durchgeführt worden sind und

b) hierbei die typische Bandbreite an standorttypischen Böden festgestellt werden konnte.

Daher sind im Rahmen der geplanten Erschließungsarbeiten keine besonderen Abweichungen von den festgestellten Baugrundverhältnissen zu erwarten.

Falls Sie noch Rückfragen haben, melden Sie sich bitte.

Mit freundlichen Grüßen

Ulf Linnemann (Dipl.-Geologe)